

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Номер КНМ: 29220061000200521465

Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 25.07.2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083, E-mail: guarh@29.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail: ogpnundao@29.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Котласа и Котласского района

Архангельская область, г.Котлас, ул Карла Маркса, д.6, тел.(81837)2-64-56, Email:ogpn09arh@29.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 40 от «25» июля 2022 года в период с «02» августа 2022 г. по «11» августа 2022 г.

Старшим инспектором ОНДиПР Г. Котласа и Котласского района майором

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

внутренней службы Старцевой Натальей Николаевной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»», расположенного по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас ул. Кедрова, д. 14

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

И.о.заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»
Аникиевой Марией Владимировной

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При достижении системой АУПС и СОУЭ или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организацией не приняты меры к созданию новой системы АУПС или комиссионного технического освидетельствования существующей АУПС объекта защиты	- п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7	01.02. 2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о.заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» Аникиева Мария Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

**Старший инспектор ОНДиПР г. Котласа и Котласского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской
области Старцева Наталья Николаевна**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе че-
рез личный кабинет на специализированном электронном портале _____

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федераль-
ного закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.